



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 605833

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 004911/3503307/2015

Endereço: AVENIDA DONA RENATA SUL ESQUINA COM RUAS DOS DIAMANTES

Nº: 4901

Complemento: E RUAS JACINTO FRANZINI E SÃO FRANCISCO

Bairro:JARDIM SANTA CRUZ

Município: ARARAS

Ocupação: LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO /F5/ TEATRO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Responsável pelo Uso: ASSOC. PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - APAA

Responsável Técnico: RUBENS MORANDI JUNIOR

CREA/CAU: 0601486142-SP

ART/RRT: 28027230221235666

Área Total (m²): 3872,41

Área Aprovada (m²):3872,41

Validade: 11/10/2024

Vistoriador: 2. TEN PM WILLIAN JOSE DOS SANTOS

Homologação: CAP PM JOAO PAULO LASO

OBSERVAÇÕES: *CÓPIA DESTA AVCB DEVERÁ SER AFIXADO DE MANEIRA VISÍVEL NA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO. *DEVERÁ MANTER OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM CONDIÇÕES DE USO E CONFORME NORMA VIGENTE. *DEVERÁ MANTER AS SAÍDAS E ROTAS DE FUGA DESOBSTRUÍDAS E SINALIZADAS. *DEVERÁ MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E SOB TESTES CONSTANTES. *DEVERÁ MANTER OS BRIGADISTAS ORIENTADOS E TREINADOS. *VEDADO O USO DE GLP (P-13) NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO. **LOTAÇÃO MÁXIMA AUDITÓRIO 126 PESSOAS, EXPOSIÇÕES 1º INFERIOR 61 PESSOAS, EXPOSIÇÕES TÉRREO 183 PESSOAS 1º PAVIMENTO PLATEIA 466 PESSOAS. É DE RESPONSABILIDADE DOS ORGANIZAÇÕES O CONTROLE DA POPULAÇÃO; **PROIBIDO O USO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO. EDIFICAÇÃO. *AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO PERMANECER COM SEUS VÃO LIVRES E SEM OBSTÁCULOS**

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Araras, 18 de Outubro de 2022



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".